



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «Гром-12К»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОД ОКП 43 7200 ТУ 4372-023-56433581-2010
С-RU.ПБ13.В.00223

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12К» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям и сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0,05) м от него, измеренного шумомером с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81, не менее, дБ	105
2.2	Несущая частота звуковых сигналов, Гц	4000
2.3	Номинальное напряжение питания, В	12
2.4	Сохраняет работоспособность при напряжении питания, В	от 9,0 до 13,8
2.5	Ток, потребляемый при напряжении питания 12В, не более, мА:	
	свет	20
	звук	40
2.6	Габаритные размеры, мм	83x67x42
2.7	Масса оповещателя, кг	0,05
2.8	Диапазон рабочих температур, °С	от-30 до +55 ⁰
2.9	Степень защиты оболочки (код IP)	52
2.10	Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	
2.11	Срок службы, лет	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12К», шт. 1
- руководство по эксплуатации, шт. 1

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4 Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность:
- | | | |
|-------|-------------------|--------|
| СВЕТ: | желтый провод | « - », |
| | белый провод | « + », |
| ЗВУК: | коричневый провод | « - », |
| | зеленый провод | « + ». |
- 4.5 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.6 При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40⁰С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68.
- 6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



По вопросам приобретения обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru