



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАНО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12К» исп.2

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200

ТУ 4372-023-56433581-2010

C-RU.ПБ13.B.00223

1. Общие указания

- 1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12К» исп.2 уличного исполнения (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
- 1.2 Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.
- 1.3 Оповещатель имеет защиту от смены полярности напряжения питания.
- 1.4 Оснащён тампером на вскрытие (при вскрытии корпуса посторонними лицами на клеммы ТМП. (см. надпись на плате) подаётся напряжение питания 12В).

2. Технические характеристики

2.1 Номинальное напряжение питания, В	12
2.2 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В	9-13,8
2.3 Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ	105
2.4 Несущая частота звуковых сигналов, Гц	4000
2.5 Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА	
свет	20
звук	40
2.6 Габаритные размеры, мм	122x88x36
2.7 Масса оповещателя, кг	0,2
2.8 Диапазон рабочих температур, °C	-30.... +55
2.9 Степень защиты оболочки (код IP)	52
2.10 Срок службы, лет	10
2.11 Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	

3. Комплектность

- | | |
|--|---|
| • оповещатель охранно-пожарный «Гром-12К» исп.2, шт. | 1 |
| • паспорт, шт. | 1 |

4. Подготовка к работе

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3 Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5 При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.
- 4.6 Установку производить в следующей последовательности:
 - снять крышку;
 - закрепить корпус оповещателя на несущей поверхности;
 - провести провода от источника питания через отверстие для ввода проводов;
 - выполнить электрический монтаж к выходным клеммам, соблюдая полярность (указана на плате и рис. 1);
 - при необходимости подключить к клеммам ТМП цепь сигнализации о вскрытии оповещателя (звуковой или световой сигнализатор с напряжением питания от 9 до 13,8В);
 - закрыть крышку.



Рисунок – 1 Схема подключения оповещателя охранно-пожарного комбинированного «Гром-12К» исп.2

5. Хранение и утилизация

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
- 5.2 Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8 (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67
625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964
630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305а, (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru
www.molnia12.ru